

CE 81/2011

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010168**

uzavretej podľa zák. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike  
medzi

**dodávateľom: CZT Ružomberok, s.r.o.**

so sídlom Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok,  
v zastúpení: Ing. Vladimír Lajčiak - konateľ  
IČO: 36 820 300  
DIČ: 202426296  
IČ DPH: SK2022426296  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. pobočka Ružomberok  
Číslo účtu: 2459721951/0200  
zapísaný v OR Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro vložka č. 19360/L

a

**odberateľom: Slovenská národná galéria**

so sídlom Riečna 1, 815 13 Bratislava  
v zastúpení: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.  
IČO: 164712  
DIČ: 2020829943  
IČ DPH: ~~nie je plátc~~ SK 2020829943  
bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
číslo účtu: 7000117526/8180  
zapísaný v OR Okresného súdu v Oddiel: vložka č. ....../.....

S účinnosťou od 1.1.2011 sa mení príloha k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010168 podľa textu uvedeného na strane 2 tohto dodatku.

REKONŠTRUKČNÝ ÚRAD  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
V BRATISLAVE  
Oblasť Bratislava  
LAPČOŠOVCE, ČÍSLO 1000000000

## Príloha k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010168

### Odberový diagram

Objednané množstvo tepla na rok 2011: 170 833,47 kWh

Predpokladaná spotreba tepla v kWh			
	Január	Február	Marec
I.	32 458,359	27 333,355	25 625,021
	Apríl	Máj	Jún
II.	15 375,012	1 708,335	0,000
	Júl	August	September
III.	0,000	0,000	1 708,335
	Október	November	December
IV.	13 666,678	23 916,686	29 041,690

### Odberový diagram

Ročný regulačný príkon: 37,33 kW

Regulačný príkon v kW			
	Január	Február	Marec
I.	7,09	5,97	5,60
	Apríl	Máj	Jún
II.	3,36	0,37	0,00
	Júl	August	September
III.	0,00	0,00	0,37
	Október	November	December
IV.	2,99	5,23	6,35

Cena tepla, ktorá je tvorená súčtom:  
variabilnej zložky ceny tepla  
fixnej zložky ceny tepla  
DPH podľa platných predpisov

0,0398 EUR/kWh  
208,8200 EUR/kW

Adresa odberného miesta:  
Názov odberného miesta:  
Charakter odberného miesta:  
Požadovaný max. tepelný príkon na OM:

Galéria L. Fullu, Ružomberok  
KOS C28.12 (Galéria)  
ÚK  
0,15 MW

Technické parametre teplotnosného média:

#### Kompaktné odovzdávacie stanice

Primárna strana – horúca voda:  
teplota 115/72 °C  
tlak 0,5-1,2 MPa(a)

Sekundárna strana – teplá voda:  
zima - teplota 90/70 °C  
dodávka TUV: 45/50 °C

Hodnoty teplotného spádu pri kompaktných odovzdávacích staniaciach sú uvedené ako maximálne projektované hodnoty.

Príloha je platná od 1.1.2011

V Ružomberku, dňa 28-01-2011

OZT Ružomberok, s. r. o.  
Bysnická cesta 1  
034 01 Ružomberok

Ing. Vladimír Lajčiak – konateľ

za Dodávateľa

v BRATISLAVE, 09.02. 2011

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Riečna 1

815 13 Bratislava

IČO: 164 712 DIČ: 2020829943

za Odberateľa